



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : GIU 10, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NW
Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	spina sensore
Tipo Prodotto	Spina sensore
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
Accessorio / Parte Separata	Accessorio centralina
Nome sganciatore	Micrologic

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1600 A
Compatibilità Del Prodotto	Masterpact NW08...40

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 Cm
Confezione 1: larghezza	3,600 Cm
Confezione 1: profondità	8,600 Cm
Peso imballo (Kg)	12,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	9,300 Cm
Confezione 2: larghezza	13,300 Cm
Confezione 2: profondità	18,800 Cm
Confezione 2: peso	294,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	4,290 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	76349382-7147-4f03-bfe4-3186e95b9a43
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

33095 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



LV855119

Sensor plug - 1600 A - for MTZ1/MTZ2 with Micrologic B

Q.tà 1

Data della sostituzione: |