



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : GIU 10, 2024



Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Tipo Prodotto	Long time rating plug
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact NT interruttore automatico Masterpact NW interruttore automatico ComPacT NS630b...1600 interruttore automatico ComPacT NS1600b...3200 interruttore automatico
Nome sganciatore	Micrologic
Tipo di controllo	Azionato elettricamente

Caratteristiche tecniche

Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]	Regolabile
Gamma di regolazione avviamento prolungato	0,4...1 x In

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,100 Cm
Confezione 1: larghezza	3,600 Cm
Confezione 1: profondità	8,700 Cm
Peso imballo (Kg)	10,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	9,400 Cm
Confezione 2: larghezza	13,100 Cm
Confezione 2: profondità	18,700 Cm
Confezione 2: peso	256,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	3,847 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ce203ae2-c7e0-4aad-aa17-1e7ab31e4934
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

33542 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



C33542
Modulo di taratura a lunga durata, ComPacT NS, IEC, Sganciatore MicroLogic, impostazione standard (I_r = I_n x 0,4 a 1)
Q.tà 1
Data della sostituzione: |